

Interessentskabet Krstrup Vandværk

- SE. NR. DK – 18 79 95 10 -
Asser Rigs Vej 54 – Krstrup – 8960 Randers SØ
www.krstrup.dk

5. marts 2009

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2009

Til stede:

Peter Wolff – PW
Palle Laugesen – PL
Jonna Styhm – JS
Karen Pedersen – KP
Karl Sall - KS

&

Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde

Referatet godkendt og protokollen blev underskrevet. Revisionsprotokollen og protokollen for bilagskontrollanter blev ligeledes underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

- PW orienterede om at ejeren af Ellegårds Alle 3 / P. Korningsvej 1 har indklaget vores afgørelse til Forbrugerklagenævnet, hvorfra vi afventer en afgørelse. MM supplerede med at vi i vort svar til Forbrugerklagenævnet har gjort opmærksom på at det ikke er en traditionel vare man bestiller og køber.
- PW, PL og MM har afholdt opfølgingsmøde med Randers Blikkenslager. Eneste kritik punkt fra vor side var omkring hygiejne. Der skal ske en ”ny” oplæring af de folk der arbejder på vort ledningsnet.
- Der er kommet en afgørelse fra Statsforvaltningen Midtjylland - **bilag 1** - vedr. vores klage over Tove Bakke Laursens inhabilitet i forbindelse med behandlingen i byrådet af Vandforsyningsplan 2005. Daværende borgmester Michael Aastrup Jensens afgørelse uden om byrådet fandtes at være ulovlig. Afgørelserne giver os medhold i vores klage, men p.gr.a. den lange sagsbehandlingstid og at det var et markant flertal der i sin tid vedtog planen, vil Statsforvaltningen ikke foretage sig yderligere.
- Der har i ugebladet Hjemmet været en lille artikel om vort vands alder.

3. Driftsrapport ved vandværksbestyreren – bilag 2

MM gennemgik de udsendte bilag og besvarede de stillede spørgsmål.

Orienteringen taget til efterretning.

Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 98 82 – e-mail: kontor@krstrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobiltlf.: 41 60 98 82

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Krstrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960

Stiftet 24. april 1905

- rent vand i 100 år

4. Status for i gangværende arbejder

Den gamle hovedledning i Godthåbsvej/Grønvang er nu afbrudt og alle på Grønvang forsynes nu fra den nye hovedledning. De forbrugere, hvis jordledning ikke opfyldte kravene i dag har udskiftet denne. Der mangler nu kun at blive asfalteret.

På sidste møde havde vi monteret en logger til at måle tryk på Clausholmvej 19. Resultatet af denne viste et gennemsnitligt tryk på 4,2 bar over et døgn med afvigelser på max 0,2 bar. P.gr.a. den gode erfaring med denne logning er der blevet indkøbt en logger. Denne har været sat op på Præstegårdsvej 3 og her var resultatet et gennemsnitligt tryk på 5,04 bar ligeledes med en max afvigelse på 0,2 bar.

Der er den 2. marts udtaget vandanalyser på begge værker, en boring og på ledningsnettet. Der mangler kun resultatet for aggressiv kuldioxid, Kintal 22 & 37 grader og for pesticider. De resultater der foreligger, overholder alle kravene i drikkevandsbekendtgørelsen.

Begge kompresserne har fået udskiftet olie- & vandudskillerne til en type der kører på tid. Ligeledes er olien i kompresserne blevet udskiftet til en type beregnet til levedsmiddelbrug.

Orienteringen taget til efterretning.

5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren

- MM kommenterede den udsendte årsrapport – **bilag 3**.
- Det udsendte Grønne regnskab 2008 var en grov udgave, idet der manglede nogle oplysninger for at udfærdige den endelige. Disse oplysninger er efterfølgende kommet og det grønne regnskab er nu endelig udformet. Den kan hentes på hjemmesiden – **bilag 4**.
- MM kommenterede perioderegnskabet – **bilag 5**. PL udtrykte ønske om at perioderegnskaber fremover bliver udfærdiget som kvartalsregnskaber med akkumuleret budget. MM ændrer dette fremover.

Årsrapport 2008 blev godkendt. Orienteringen om Grønt regnskab 2008 og perioderegnskabet for 2009 taget til efterretning.

6. Renteaftale med Sparekassen Kronjylland

MM gennemgik den indgåede aftale. Dette gav anledning til debat angående brug af lokalt pengeinstitut eller ikke og om hyppigheden af genforhandling.

Den indgåede aftale blev godkendt.

7. Elaftale med EnergiMidt Handel A/S

MM gennemgik den aftale der er indgået.

Aftalen godkendt.

8. Ansøgning om nedsættelse af antallet af pesticidanalyser

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at der skal ansøges om nedsættelse af antallet af pesticidanalyser.

Argumentet for en nedsættelse vil være den aldersbestemmelse af vandet, som blev foretaget i 2008. Beskyttelsen vil endvidere kunne følges ved beregning af ionbytningsgraden ved de ordinære analyser.

9. Fastsættelse af næste møder

Næste bestyrelsesmøde er den 26. marts 2009 kl. 18.00 hos Jacobsens selskabslokaler på Byvænget 9. Generalforsamlingen afholdes efterfølgende kl. 19.00. Vandværksmesse i Års den 28. marts 2009

Interessentskabet Krstrup Vandværk

- SE. NR. DK – 18 79 95 10 -

Asser Rigs Vej 54 – Krstrup – 8960 Randers SØ

www.krstrup.dk

(KP & PW er foreløbig tilmeldt). Sidste tilmelding til MM den 16. marts 2009. Generalforsamling i FVD Region Midt på Pejsegården den 18. april 2009. Det aftales endeligt på næste bestyrelsesmøde hvem der deltager.

10. Eventuelt

Intet

Referent: Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. marts 2009 af

Peter Wolff

Palle Laugesen

Jonna Styhm

Karen Pedersen

Karl Sall

Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 98 82 – e-mail: kontor@krstrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobil: 41 60 98 82

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Krstrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960

Stiftet 24. april 1905

- rent vand i 100 år